

Дата/Date:
22/01/2018

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

Маркировка хладагентов на лейбле компрессоров Danfoss типа MTZ, NTZ, VTZ.

Уважаемые Клиенты,

Для того, чтобы упростить информацию на лейблах компрессоров, маркировка хладагентов будет изменена с типов хладагентов (например, R134a, R404A, R407A/F и т.д.) на «Group 2» (Группа 2). Group 2 (Группа 2) состоит из неопасных жидкостей согласно директиве PED. Пункт 2.2, статья 9, директива 97/23/ЕС.

Список совместимых хладагентов можно найти в технической литературе Danfoss: например, в инструкциях, в руководствах по эксплуатации, в технических бюллетенях. Документацию можно найти на сайте: <http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/documentation/#/>.

Кодовые номера и технические данные на лейбле компрессора останутся без изменений, только ссылка на хладагент будет изменена (см. изображение ниже).

Существующий



Новый



Это упрощает лейбл компрессора, и избегаются возможные ошибки.

Типы компрессоров, которых касается данные изменения:

- MTZ

- NTZ
- VTZ

Новые лейблы с Group 2 (Группа 2) стали размещаться на компрессорах в конце 2017 года.

С уважением,
Product sponsor
Commercial Compressors
ООО «Данфосс»
Отдел «Холодильная техника и кондиционирование»



Петров Н. В.